

小川地区衛生組合池ノ入環境センター 放流水水質状況（令和5年度）

区 分	埼玉県生活環境保全条例				総量規制対象物質		
	pH	SS	BOD	大腸菌群数	COD	窒素含有量	りん含有量
排水基準 (日間平均)/負荷量	5.8~8.6	60mg/ℓ以下 (50mg/ℓ以下)	25mg/ℓ以下 (20mg/ℓ以下)	— (3,000個/cfū以下)	20mg/ℓ以下 3.6kg/日以下	35mg/ℓ以下 6.3kg/日以下	2mg/ℓ以下 0.36kg/日以下
令和5年 4月	7.0	<5	0.7	<30	8.2	3.9	0.05
					1.0	0.5	0.01
令和5年 6月	6.8	<5	<0.5	<30	5.8	3.6	0.05
					0.7	0.4	0.01
令和5年 8月	7.1	<5	1.2	<30	9.8	4.1	0.08
					1.1	0.5	0.01
令和5年10月	7.0	<5	1.5	<30	4.4	3.0	0.05
					0.5	0.3	0.01
令和5年12月	7.0	<5	0.5	<30	6.4	2.7	0.05
					0.7	0.3	0.01
令和6年 2月	7.0	<5	0.5	<30	4.7	2.9	0.05
					0.6	0.4	0.01